

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «СКАЗКА»
Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова д. 25 тел. 8-8453-353527,
E-mail: dou11balakovo@yandex.ru ОГРН 1086439000383, ИНН 6439067690 КПП 643901001

15.02.2023 № 31
на _____ от _____

Начальнику отдела надзорной
деятельности по Балаковскому
району ГУ МЧС России по
Саратовской области
подполковнику внутренней службы
Анисимову Алексею Геннадьевичу
заведующего
МАДОУ детский сад № 11
Улитиной О.Ф.

Уважаемый
Анисимов Алексей Геннадьевич!

На предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №35/3 от 15.06.2022 г сообщая следующее:

П.8.1. Контроль функционирования ППУ и исправности линий связи:

1. Установлен навесной шкаф, который обеспечивает защиту органов управления ППУ от несанкционированного доступа;
2. Выполнено обеспечение сигналами СОУЭ общего уровня звука на расстоянии 3 м от оповещателя в диапазоне от 75 до 120 дБА, коридор (1 этаж) - 76дБА.
3. Приобретен и установлен прибор управления оповещением «Рокот-2» с применением специального текста, не содержащего слов, способных вызвать панику. Произведена замена извещателя пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141.

П.8.2. Проверка уровня звукового давления, создаваемого звуковыми (речевыми) пожарными оповещателями приведены в соответствии:

1. Спальное помещение группы №10 (2этаж) – 70дБА
2. Спальное помещение группы №13 (2этаж) – 71дБА
3. Спальное помещение группы №14 (2этаж) – 70дБА
4. Спальное помещение группы №19 (2этаж) – 71дБА
5. Спальное помещение группы №8 (1этаж) – 70дБА
6. Складское помещение (1этаж) – 55дБА
7. Музыкальный зал (1этаж) – 70дБА

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией объекта защиты находится в исправном состоянии.

Приложение:

- Акт проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений МКУ ОМЦ БМР;
- Счет фактура на навесной шкаф;
- Фотоотчет.

Заведующий МАДОУ детский сад № 11

/О.Ф.Улитина/

