

30.05.2022
КНМ 64220061000201125096



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Сказка» г. Балаково Саратовской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения государственного инспектора Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору капитана внутренней службы Бирюкова Владимира Владимирович № 35 от «30» мая 2022 год

в период с «01» июня 2022 г. по «15» июня 2022 г.

государственным инспектором Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Дмитриевым Сергеем Сергеевиче

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующего МАДОУ «Детский сад №11 «Сказка» г. Балаково Саратовской области Улитина Оксана Филимоновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией объекта защиты находится в неисправном состоянии	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	15.02.2023
----	--	---	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


(подпись)
«15» июня 2022 г.

заведующий МАДОУ «Детский сад №11
«Сказка» города Балаково Саратовской
области Улитина Оксана Филимоновна
(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор Балаковского района Саратовской
области по пожарному надзору Дмитриев С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«15» июня 2022 г.



(подпись)